

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00068
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620078
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Уралпластик". Адрес: г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11, 620017. ОГРН:
(наименование и место- 1026602957435.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Уралпластик". Адрес: г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11, 620017.
(наименование и место- ОГРН: 1026602957435.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН:
выдавшего сертификат соответствия) 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МАТЕРИАЛЫ "ПОРИЛЕКС" в виде труб и жгутов
ПРОДУКЦИЯ ТУ 2244-003-00203430-2006. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
опасности КМ5 (группа горючести Г4 по
ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2
по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ
12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) производится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ акт о результатах анализа состояния производства № 0272 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 13.07.2010;
протокол испытаний № 47 от 09.07.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. №
ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на
сопроводительной технической документации.

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2010 по 13.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.Н. Старикова